

**Rapport annuel 2017
de fonctionnement de la station d'épuration de
CONTREVOZ - Boissieu (06090116003)**

1. Données générales station

Maître d'ouvrage :	Commune de Contrevoz
Exploitant :	Commune de Contrevoz
Milieu récepteur :	ruisseau de sous les vignes
Technicien référent :	Monsieur François VUILLAUME

Commune d'implantation :	Contrevoz
Date de la mise en service :	01/05/2005
Capacité constructeur :	190 EH (11,4 kg DBO ₅ /j)
Débit nominal (temps sec) :	28 m ³ /j
Type de traitement :	Filtres plantés de roseaux

2. Exigences réglementaires station

Paramètres	Concentrations maximales (mg/l)
MES	35
DCO	125
DBO ₅	25

3. Visites et tests réalisés au cours de l'année 2017

3.1 Interventions du SATESE

NOMBRE DE VISITES

Visite avec analyses :	1
------------------------	---

VISITES AVEC ANALYSES

Date	MES (mg/l)	DCO (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	NTK (mg/l)
04/09	4	<30	4	15,1

4. Conclusion

La qualité des effluents traités est correcte.

Le fonctionnement général est satisfaisant.

La station est très bien entretenue.

